

ANEXO 3 – ANÁLISES DE QUALIDADE DA ÁGUA, JAMBA – MAIO 2026

[illegible]

ANEXO 4 - RESUMO ESTATÍSTICO DAS ANÁLISES DE QUALIDADE DA ÁGUA, JAMBA – MAIO 2026

Parâmetros de Qualidade	Parâmetros Físico-Químicos																			Parâmetros Microbiológicos			
	Alcalinidade (mg/l)	Cl Total (mg/l)	Cl Residual (mg/l)	Cond Eléct Ica (µS/cm)	Dureza (mg/l)	Amónio (µg/l)	OD (mg/l)	Cloratos (mg/l)	P. Redox	Al (µg/l)	Mn (µg/l)	Fe (µg/l)	Nitratos (mg/l)	Ph (E Sørensen)	SDT (mg/l)	% salinidade	Res stividade	Sulfatos (mg/l)	Temperatura (°C)	Turvação (NTU)	CT (UFC/100ml)	CF (UFC/100ml)	E. Coli (UFC/100ml)
Valores médios		0.7	0.7	67.1			1.6							7.4	37.9					3.9	0.0	0.0	0.0
Valores Máximos		1.4	1.4	73.3			1.6							7.6	37.9					12.7	0.0	0.0	0.0
Valores mínimos		0.4	0.4	62.7			1.6							7.2	37.9					1.6	0.0	0.0	0.0
Nº Amostras Realizadas	0	9	9	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0	0	9	10	10	10
Nº Amostras Conformes	0	9	9	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0	0	8	10	10	10
Nº Amostras Não Conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		1	0	0	0
% Não Conformes	0	0%	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0	0%	25%	0%	0%	0%

N.º de Parâmetros a Realizar	23
N.º de Parâmetros analisados	5